



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0670/01/2014**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zestawy filtrujące wraz z głowicami sterującymi firm: Pentair i Clack Corporation**

Zawierający / containing: **głowice firm Pentair (Fleck, Autotrol, Siata) i Clack z osprzętem, zbiorniki filtrów (Structural) i solanki f-my Pentair z osprzętem, złoża: MTM, Birm, GreensandPlus, Filter AG, HCR-S/S, Crystal Right, Organosorb, Pyrolox, Turbidex, Hydroantracyt H i N**

Przeznaczony do / destined: **poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na cele gospodarcze**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone są do profesjonalnego montażu i obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60mg CaCO<sub>3</sub>/l.

Wytwórca / producer:

PWG Polska Sp. z o.o.  
01-330 Warszawa  
ul. Mory 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PWG Polska Sp. z o.o.  
01-330 Warszawa  
ul. Mory 10



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2019-07-24  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 24th July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Gąborska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady